



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Кемерово, пр. Ленина, 55а, тел. 77-12-41 E-mail: oognpko@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел НДПР г. Кемерово, г. Берёзовского, Кемеровского и Топкинского районов

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа надзорной деятельности)

г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-mail: kemerovoGPN@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

**ОНД Заводского района ОНДПР г. Кемерово, г. Берёзовского, Кемеровского и
Топкинского районов УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области**

650024, г. Кемерово, ул. Патриотов, 26, тел. 77-26-60, тел./факс 77-26-64, E-mail: gpnzr@mail.ru

г. Кемерово

(место составления акта)

«28» октября 2016 г.

(дата составления акта)

14 часов 00 минут

(время составления акта)

Акт проверки

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 234

По адресам: г. Кемерово, ул. Федоровского, 6; ул. Зейская, 54.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 234 от «16» сентября 2016 г., выданного заместителем
начальника отдела НДПР г. Кемерово, г. Березовского, Кемеровского и Топкинского районов
УНДПР ГУ МЧС России по КО Масловым Андреем Вячеславовичем

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 54»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«03» октября 2016 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час.00 мин. Продолжительность 1 час.

«17» октября 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час.00 мин. Продолжительность 4 часа.

«26» октября 2016 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час.00 мин. Продолжительность 1 час.

«28» октября 2016 г. с 13 час. 30 мин. до 14 час.00 мин. Продолжительность 30 минут.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня/ 6,5 часов.


(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в отделении НД Заводского района Отдела НДПР г. Кемерово, г. Березовского,
Кемеровского и Топкинского районов

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

направлено по электронной почте 16.09.2016 г. в 15 часов 36 минут, директор Зырянова Наталья
Геннадьевна 03.10.2016 г. лично, под роспись ✓ 

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органом прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Государственный инспектор г. Кемерово, г. Березовского,
Кемеровского и Топкинского районов по пожарному надзору - инспектор отделения НД
Заводского района Отдела НДПР г. Кемерово, г. Березовского, Кемеровского и Топкинского
районов Москалева Дарья Дмитриевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Зырянова Наталья Геннадьевна, заместитель директора по БЖ Иванов Игорь Юрьевич, заместитель директора по АХР Федорова Алена Сергеевна

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

N п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о лице(ах), допустивших нарушение (должность, Ф.И.О.)
1	2	3	4
1	Руководитель организации, и ответственная за обеспечение пожарной безопасности Федорова А.С. не прошли обучение в рамках пожарно-технического минимума по разработанному и утвержденному в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства в образовательных учреждениях пожарно-технического профиля, учебных центрах федеральной противопожарной службы МЧС России, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, территориальных подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России, в организациях, оказывающих в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности	п. 3 Постановления Правительства № 390 от 25 апреля 2012 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», п.п. 31, 36, 37 приказа МЧС России № 645 от 12.12.2007г. «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	МБОУ «СОШ № 54», директор МБОУ «СОШ № 54» Зырянова Н.Г.
г. Кемерово, ул. Федоровского, 6			
2	Помещение электрощитовой используется для хранения коробок, использованных ламп и других предметов.	п. 23 б) Постановления Правительства № 390 от 25 апреля 2012 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	МБОУ «СОШ № 54», зам. директора по АХР Федорова А.С.
3	В электрощитовой светильники частично эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкциями светильников.	п. 42 в) Постановления Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» от 25.04.2012 г. № 390;	МБОУ «СОШ № 54», зам. директора по АХР Федорова А.С.
4	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают их свободное открывание без ключа (лестничная клетка № 3 согласно экспликации к поэтажному плану здания (строения))	п. 35 Постановления Правительства № 390 от 25 апреля 2012 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009*	МБОУ «СОШ № 54», зам. директора по АХР Федорова А.С.
5	В здании школы на дверях, отделяющих поэтажный коридор от лестничных клеток, отсутствуют устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах.	п. 6.18* СНиП 21-01-97*, п. 4.2.7. СП 1.13130.2009, ст.89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	МБОУ «СОШ № 54», зам. директора по АХР Федорова А.С.

г. Кемерово, ул. Зейская, 54

6	Не проведена проверка огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения. Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций проводилась 24.07.2015 г. (протокол определения качества огнезащитной обработки деревянных конструкций № 2154-3-1 от 24.07.2015 г.	п. 21 Постановления Правительства № 390 от 25 апреля 2012 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	МБОУ «СОШ № 54», директор МБОУ «СОШ № 54» Зырянова Н.Г.
---	--	---	--

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____.

Выявлены факты невыполнения предписания органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): _____.



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): _____.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 234/1/118 от 28.10.2016 г.



Подписи лиц, проводивших проверку: _____

Д.Д. Москалева

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

директор Зырянова Н.Г.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 28 » 10 2016 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)