



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Кемерово, пр. Ленина, 55а, тел. 77-12-41 E-mail: oogpnrko@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел НДПР г. Кемерово, г. Берёзовского, Кемеровского и Топкинского районов

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа надзорной деятельности)

г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-mail: kemerovoGPN@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

ОНД Заводского района ОНДПР г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

650024, г. Кемерово, ул. Патриотов, 26, тел. 77-26-60, тел./факс 77-26-64, E-mail: gpnzr@mail.ru

г. Кемерово

(место составления акта)

«24» марта 2017 г.

(дата составления акта)

15 часов 00 минут

(время составления акта)

Акт проверки

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 17

По адресам: г. Кемерово, ул. Федоровского, 6; ул. Зейская, 54.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 17 от «20» февраля 2017 г., выданного заместителем главного
государственного инспектора г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожар-
ному надзору Масловым Андреем Вячеславовичем

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 54»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«02» марта 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 11 час.30 мин. Продолжительность 0,5 часа.

«22» марта 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. Продолжительность 1 час.

«24» марта 2017 г. с 13 час. 30 мин. до 15 час.00 мин. Продолжительность 0,5 часа.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/ 2 часа.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в отделении НД Заводского района Отдела НДПР г. Кемерово, г. Березовского и
Кемеровского района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

направлено по электронной почте 20.02.2017 г. в 14:28 ч., директор Зырянова Наталья Геннадь-
евна 02.03.2017 г. лично, под роспись ✓

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования*проверки с органом прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Государственный инспектор г. Кемерово, г. Березовского и
Кемеровского района по пожарному надзору – ст. инспектор отделения НД Заводского района
ОНДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района Филиппова Наталья Николаевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Зырянова Наталья Геннадьевна, заместитель директора по БЖ Иванов Игорь Юрьевич

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

В ходе проведения проверки установлено: нарушения обязательных требований пожарной безопасности, предложенные для устранения п. 1 - п. 6 предписания № 234/1/118 от 28.10.2016г. устранены. На основании протокола от 17.11.2016г. № 4201-3-1 состояние огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания по адресу: г. Кемерово, ул. Зейская, 54, не соответствует требованиям нормативно-технической документации. Рекомендовано провести огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

- Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
- Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -
- Выявлены факты невыполнения предписания органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

Н.Н. Филиппова

С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта со всеми приложениями получил:
Директор МБОУ «СОШ № 54» Зырянова Наталья Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"24" марта 2017 г. ✓

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Кемерово, пр. Ленина, 55а, тел. 77-12-41 E-mail: oogpnko@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел НДПР г. Кемерово, г. Берёзовского, Кемеровского и Топкинского районов

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа надзорной деятельности)

г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-mail: kemerovoGPN@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

**ОНД Заводского района ОНДПР г. Кемерово, г. Берёзовского, Кемеровского и
Топкинского районов УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области**

650024, г. Кемерово, ул. Патриотов, 26, тел. 77-26-60, тел./факс 77-26-64, E-mail: gpnzr@mail.ru

Предписание № 234/1/ 118

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Средняя общеобразовательная школа № 54»,

директору МБОУ «СОШ № 54» Зыряновой Натальей Геннадьевне

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Кемерово, г. Березовского, Кемеровского и Топкинского районов по пожарному надзору Маслова Андрея Вячеславовича № 234 от 16.09.2016 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. «03» октября 2016 г.; в период с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. «17» октября 2016 г., в период с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. «26» октября 2016 г., в период с 13 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин. «28» октября 2016 г проведена плановая проверка инспектором отделения НД Заводского района ОНДПР г. Кемерово, г. Березовского, Кемеровского и Топкинского районов – государственным инспектором г. Кемерово, г. Березовского, Кемеровского и Топкинского районов по пожарному надзору старшим лейтенантом вн. службы Москалевой Дарьей Дмитриевной МБОУ «СОШ № 54», по адресам: г. Кемерово, ул. Федоровского, 6; ул. Зейская, 54

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору,
проводившего проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Зыряновой Натальей Геннадьевной, заместителем директором по БЖ Ивановым Игорем Юрьевичем, заместителем директора по АХР Федоровой Алене Сергеевне .

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации, и ответственная за обеспечение пожарной безопасности Федорова А.С. не прошли обучение в рамках пожарно-технического минимума по разработанному и утвержденному в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства в образовательных учреждениях пожарно-технического профиля, учебных центрах федеральной противопожарной службы МЧС России,	п. 3 Постановления Правительства № 390 от 25 апреля 2012 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», п.п. 31, 36, 37 приказа МЧС России № 645 от 12.12.2007г. «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	01.03.2017г.	устранено

	учебно - методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, территориальных подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России, в организациях, оказывающих в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности			
--	--	--	--	--

г. Кемерово, ул. Федоровского, 6

2.	Помещение электрощитовой используется для хранения коробок, использованных ламп и других предметов.	п. 23 б) Постановления Правительства № 390 от 25 апреля 2012 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	01.03.2017г.	устранено
3.	В электрощитовой светильники частично эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкциями светильников.	п. 42 в) Постановления Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» от 25.04.2012 г. № 390;	01.03.2017г.	устранено
4.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают их свободное открывание без ключа (лестничная клетка № 3 согласно экспликация к поэтажному плану здания (строения))	п. 35 Постановления Правительства № 390 от 25 апреля 2012 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009*	01.03.2017г.	устранено
5.	В здании школы на дверях, отделяющих поэтажный коридор от лестничных клеток, отсутствуют устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах.	п. 6.18* СНиП 21-01-97*, п. 4.2.7. СП 1.13130.2009, ст.89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2017г.	устранено

г. Кемерово, ул. Зейская, 54

6.	Не проведена проверка огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения. Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций проводилась 24.07.2015 г. (протокол определения качества огнезащитной обработки деревянных конструкций № 2154-3-1 от 24.07.2015 г.	п. 21 Постановления Правительства № 390 от 25 апреля 2012 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	01.03.2017г.	устранено
----	--	---	--------------	-----------

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Кемерово,
г. Березовского, Кемеровского и Топкинского районов
по пожарному надзору Москалева Д.Д.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«28» октября 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«28» 10 2016 г.

директор ИБФУ, с/м № 54 7
(должность, фамилия, инициалы)
Н.Г. Инфилова

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору