



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу**

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55<sup>А</sup>, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

**г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района**

650056, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 9-А,

тел/факс (8-384-2) 52-87-90,

E-Mail: kemerovoGPN@mail.ru

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы**

**Заводского района г. Кемерово**

652440, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Патриотов, 26, тел/факс 8(384-2) 77-26-64

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Кемерово

(место составления предписания)

“ 18 ” сентября 20 20 г.

(дата составления предписания)

**Предписания**

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**№ 84/1/58**

**МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ**

**"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 54"**

Директору МБОУ "СОШ № 54" Должиковой Наталье Геннадьевне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании распоряжения № 84 от 27 июля 2020 главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Лопарева Р.В. проведена **внеплановая, выездная** проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 54" (сокращенное название – МБОУ "СОШ № 54") государственным инспектором Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Климовым С.Н. по адресу: 650055, г. Кемерово, ул. Федоровского, 6, г. Кемерово, ул. Зейская, 52.

При проведении проверки присутствовала директор МБОУ "СОШ № 54" Должикова Н.Г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений и место их выявления	Пункт (абзац пункта) нормативного правового, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения и требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывает только выполнение)
1	2	3	4	5
г. Кемерово, ул. Федоровского, 6				
1.	Помещения категории В1, В2 или В3, двери данных помещений, выходящих в коридор пути эвакуации должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30. По факту установлена железная	п. 5.1.2 СП 4.13130, СП 12.13130. п. 5.14*, табл. 1, 2, п. 7.4, п. 7.18 СНИП 21-01-97*, п. 7.3 СНИП 31-03-2001, п. 5.22 СП 56.13330, п. 4.17, п. 6.2.10 СП 4.13130.2013, ст. 87, ст. 88 табл.	02.10.2021	



	дверь.	23-24 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
2.	В здании на путях эвакуации (проходах, лестничных клетках) не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение в соответствии с требованиями СНИП 23-05-95*	п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п. 7.74 СНИП 23-05-95, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	02.10.2021	
г. Кемерово, ул. Зейская, 54				
3.	В здании на путях эвакуации (проходах, лестничных клетках) не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение в соответствии с требованиями СНИП 23-05-95*	п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п. 7.74 СНИП 23-05-95, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	02.10.2021	
4.	Со второго этажа здания (школы) отсутствует второй эвакуационный выход	п. 8.1.11. СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	02.10.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Кемеровского и Березовского городских округов,  
Кемеровского муниципального округа  
по пожарному надзору  
(Должность, фамилия, инициалы осуществляющего надзор)



С.Н. Климов

«18» сентября 2020

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

Фамилия, имя, отчество Должников Наталья Владимировна  
Должников, директор МБОУ СОШ № 54

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица - правообладателя, в отношении которого проводится проверка)

«18» сентября 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(зачеркнуть в случае подписи)

(подпись должностного лица проводившего проверку)