



29.04.2021

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55^А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района

650056, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 9-А,

тел/факс (8-384-2) 52-87-90, E-Mail: kemerovoGPN@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

№ 150/1/84

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №54»

На основании распоряжения № 150 от 26 марта 2021 заместителя главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Останина А.С. проведена **плановая выездная** проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №54» (сокращенное название – МБОУ «СОШ №54») государственным инспектором Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Климовым С.Н. по адресам: 650055, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Федоровского, 6; Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Зейская, 54

При проведении проверки присутствовал директор МБОУ «СОШ №54» Должикова Н.Г. и заместитель директора по БЖ Иванов И.Ю.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Перечень выявленных нарушений и место их выявления	Пункт (абзац пункта) нормативного правового, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении (указывает только выполнение)
1	2	3	4	5
ул. Зейская, 54				
1	В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.	п.6.22 СНИП 21-01-97; п.7.74 СНИП 23-05.95*; СНИП II-4-79; ст.4, ст.6 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.1 СП 1.13130.2009; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	02.10.2021	
2	Со второго этажа здания (школы) отсутствует второй эвакуационный выход	п. 8.1.11. СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты.	02.10.2021	

		Эвакуационные пути и выходы».		
3	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние автоматической пожарной сигнализации. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020.	30.05.2022	
4	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА (фактический уровень звука 61,9 дБА измерения проведены в присутствии представителя обслуживающей организации ООО «Стройавтоматика» прибором testo 816.	ч. 4 ст. 4; ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	30.05.2022	
ул. Федоровского, 6				
5	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА (фактический уровень звука 61,3 дБА измерения проведены в присутствии представителя обслуживающей организации ООО «Стройавтоматика» прибором testo 816.	ч. 4 ст. 4; ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	30.05.2022	
6	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020.	30.05.2022	
7	Двери эвакуационных выходов непосредственно из помещения наружу имеют магнитный замок, препятствующий их свободному открыванию изнутри.	п. 26 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020.	30.05.2022	
8	Помещения категории В1, В2 или В3, двери данных помещений, выходящих в коридор пути эвакуации должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30. По факту установлена железная дверь.	п. 5.1.2 СП 4.13130, СП 12.13130. п. 5.14*, табл. 1, 2, п. 7.4, п. 7.18 СНИП 21-01-97*, п. 7.3 СНИП 31-03-2001, п. 5.22 СП 56.13330, п. 4.17, п. 6.2.10 СП 4.13130.2013, ст. 87, ст. 88 табл. 23-24 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	02.10.2021	
9	В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.	п.6.22 СНИП 21-01-97; п.7.74 СНИП 23-05.95*; СНИП II-4-79; ст.4, ст.6 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.1 СП 1.13130.2009; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	02.10.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Кемеровского и Березовского городских округов,
Кемеровского муниципального округа
по пожарному надзору
(Должность, фамилия, инициалы осуществляющего надзор)



С.Н. Климов

«29» апреля 2021

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

Дорожников Александр Сергеевич
руководитель ООО "Солнцес"

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица - правообладателя, в отношении которого проводится проверка)

«29» 04 2021 г.

С.Н. Климов
(подпись)

~~Пометка об отказе ознакомления с предписанием:~~

(зачеркнуть в случае подписи)

(подпись должностного лица проводившего проверку)