

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 54»  
650051, Кемерово, ул. Зейская, 54

Особое мнение  
Члена комиссии категорирования объекта (территории)

Мною, в составе комиссии 30.09.2019 было принято участие в категорировании по антитеррористической защищенности объекта (территории) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 54», по адресу 650051, г. Кемерово, ул. Зейская, 54.

В результате осмотра части помещений вышеуказанного объекта выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. В здании общеобразовательной школы (класс функциональной пожарной опасности Ф4.1) размещены помещения дошкольного образовательного учреждения (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1). Помещения дошкольного образовательного учреждения не выделены в самостоятельный пожарный отсек противопожарной стеной 1-го типа и противопожарным перекрытием 1-го типа (нарушены требования п. 5.2.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п. 5.4.7 СП 2.13130.2012 «Свод правил Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».)


2. В результате размещения в здании общеобразовательной школы помещений дошкольного образовательного учреждения ликвидирован 2-й эвакуационный выход со 2-го этажа общеобразовательной школы (нарушен п.4.2.7 п.8.1.11 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

На основании вышеизложенных обстоятельств считаю, что:

1. В соответствии с пунктом 15 Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 №1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта этих объектов (территорий)» необходимо провести безотлагательные меры по выполнению вышеуказанных требований пожарной безопасности, которые выявлены в ходе осмотра помещений в составе комиссии, с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения террористических актов.

2. На основании пункта 14 указанного Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 №1235 необходимо приобщить данное особое мнение к акту обследования и категорирования объекта (территории).

Член комиссии категорирования  
объекта (территории) по  
антитеррористической защищенности



А.А. Нермяков