



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Кемеровской области-Кузбассу**

территориальный отдел в городе Кемерово

650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20,

тел./факс 64-11-58 E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru

Начальнику управления
образования администрации
г. Кемерово
Н.Ю. Дашковской

**Представление
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения № 409**

г. Кемерово

« 28 » апреля 2022 г.

Начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области-Кузбассу в г. Кемерово – Щепинов Константин Петрович, в результате рассмотрения дела об административном правонарушении: по результатам плановой выездной проверки в отношении должностного лица - **Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 54" Должиковой Н.Г.**

Юридический адрес: 650055, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Федоровского, 6.

Регистрационный номер: 1024200714196 ИНН 4209033710

Должность: директор

Ф.И.О. законного представителя: Должикова Наталья Геннадьевна

Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: 650055, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Федоровского, 6; 650501, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Зейская, 54.

УСТАНОВИЛ:

При проведении плановой выездной проверки в рамках решения от 05.04.2022 № 520-22 проведена проверка в отношении МБДОУ "Средняя общеобразовательная школа № 54", расположенного по юридическому адресу: 650055, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Федоровского, 6 и фактическим адресам: 650055, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Федоровского, 6; 650501, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Зейская, 54, выявлены следующие нарушения государственных санитарно – эпидемиологических правил:

- На момент обследования территории МБОУ «СОШ № 54» асфальтовое покрытие проездов на территории основного здания имеет дефекты (выбоины), что не соответствует требованиям п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- В результате оценки площади учебных кабинетов основного здания МБОУ «СОШ № 54» на 1 обучающегося при организации фронтальных форм занятий, установлено, что в кабинетах №№ 3, 4, 14, 29, 27, 26, 24, 21, 20, 18, 17, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38 количество обучающихся больше расчетного количества, исходя из нормы площади кабинетов на одного обучающегося не менее 2,5 м², что не соответствует гигиеническим нормативам таблицы 6.1. главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- В результате оценки площади учебных кабинетов здания филиала МБОУ «СОШ № 54» на 1 обучающегося при организации фронтальных форм занятий, установлено, что в кабинете №20 количество обучающихся больше расчетного количества, исходя из нормы площади кабинетов на одного обучающегося не менее 2,5 м², что не соответствует гигиеническим нормативам таблицы 6.1. главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- В кабинете 3 31, 32 основного здания 7 обучающихся начальных классов не обеспечены рабочим местом за столом с учетом роста, дети рассажены без учета роста, что не соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- В кабинетах №27, №28 основного здания окна оборудованы регулируемым солнцезащитным устройством, с длиной выше уровня подоконника, что не соответствует требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- Конструкция окон и ветхое состояние окон в рекреации 2 этажа здания филиала не обеспечивают возможность проветривания, что не соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- В основном здании, в здании филиала не предусмотрена отдельная раковина для мытья рук или двугнездная раковина (мойка) в процедурном кабинете, где проводится обработка инструментов, нарушение п. 4.4.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
- В основном здании, в здании филиала не в процедурном умывальная раковина не оборудована смесителем с бесконтактным управлением, нарушение п. 4.4.6. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
- Постельные принадлежности в дошкольной группе не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке 1 раз в год, нарушение п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- В основном здании демонстрационный стол в кабинете химии и физики не оборудован защитными бортиками, нарушение п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- В кабинетах №№ 17, 20, 32 основного здания покрытие рабочих поверхностей столов и стулья для детей имеют дефекты и повреждения – сколы, деформации покрытия столешниц, боковых частей столов и сколы на сиденьях стульев, что не соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- В учреждении не проводится производственный контроль за соблюдением требований санитарных правил, нарушение п. 1.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- Нарушена кратность прохождения гигиенического обучения: в личных медицинских книжках 2-х работников имеется отметка (штамп) о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации: у младшего воспитателя Умаровой от 23.03.2021 (личная медицинская книжка №44255643), у воспитателя Диль от 10.02.2020 (личная медицинская книжка №49595617), что подтверждает несвоевременное прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (работники связанные с приготовлением и раздачей пищи ежегодно, остальные работники – 1 раз в 2 года), что не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 75., 78. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

- В учреждении используется мебель (стулья) с тканевой отделкой, нарушение п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Таким образом, в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 54", допущены административные правонарушения, предусмотренные ст. 6.7.ч.1. КоАП РФ.

Причинами выявленных нарушений явилось невыполнение должностным лицом требований санитарного законодательства.

Указанные нарушения требуют дополнительных финансовых затрат, которыми МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 54" не располагает, поскольку является муниципальным образовательным учреждением и финансируется из муниципального бюджета и не имеет собственных средств, достаточных для устранения выявленных административным органом нарушений.

(содержание нарушений, с указанием пункта, статьи нормативного правового акта, статьи КоАП РФ)

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление.
2. Принять меры к устранению причин и условий, способствовавших совершению данного административного правонарушения. В дальнейшей деятельности исключить установленные факты.
3. О результатах рассмотрения данного представления и принятых мерах сообщить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Кемерово в установленный законом месячный срок со дня получения настоящего представления по адресу: г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20, каб. 230.