

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ  
«27» апрель 2023 г.  
учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:  
42230061000205924148  
ссылка на карточку мероприятия в едином  
реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского  
района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Кемеровской области - Кузбассу**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«05» май 2023 г., 16 час. 00 мин. № 2304/1-42/205-В/ПИБ**

(дата и время составления предписания)

**6500524, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Патриотов, д. 26**

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности**

**1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционный визит от «  
27» апрель 2023 г., № 2304/1-42/205-В/РИБ, учетный номер проверки 42230061000205924148.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционный визит, учетный номер инспекционный визит в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Инспекционный визит проведен в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:**

1. Пугов Илья Николаевич – инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы  
Заводского района города Кемерово отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Кемерово,  
города Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу (государственный инспектор Кемеровского  
и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционный визит. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционный визит, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала инспекционный визит)

**4. Инспекционный визит проведен в отношении:**

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях,  
сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица  
владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их  
соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

**5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):**

1. обл Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, ул Зейская, Дом 54
2. обл Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, ул Федоровского, Дом 6

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится инспекционный визит)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МБОУ СОШ №54 ИНН 4209033710

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

**7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:**

с «05» май 2023 года, 09 час. 00 мин.  
по «05» май 2023 года, 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала инспекционный визит, а также дата и время фактического окончания инспекционный визит, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Со второго этажа здания (школы) по адресу: г. Кемерово, ул. Зейская, д. 54 отсутствует второй эвакуационный выход. (нарушен п. 8.1.11 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.2.9, п. 4.2.10 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».)

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона

**Срок устранения нарушения:**

01.02.2024

2. В здании по адресу: г. Кемерово, ул. Зейская, д. 54 руководитель организации не обеспечил исправное состояние автоматической пожарной сигнализации. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

**Срок устранения нарушения:**

01.02.2024

3. В здании по адресу: г. Кемерово, ул. Зейская, д. 54 звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА (фактический уровень звука 61,9 дБА измерения проведены в присутствии представителя обслуживающей организации ООО «Стройавтоматика» прибором testo 816. (нарушена ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».)

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона

**Срок устранения нарушения:**

01.02.2024

4. В здании по адресу: г. Кемерово, ул. Федоровского, д. 6 звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА (фактический уровень звука 61,3 дБА измерения проведены в присутствии представителя обслуживающей организации ООО «Стройавтоматика» прибором testo 816. (нарушена ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».)

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона

**Срок устранения нарушения:**

01.02.2024

5. На объекте защиты по адресу: г. Кемерово, ул. Федоровского, д. 6 не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**


Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

**Срок устранения нарушения:**

01.02.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом инспекционный визит, срок устранения нарушения)

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Заводского района города Кемерово отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Кемерово, города Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу (государственный инспектор Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору) **Пугов Илья Николаевич**



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

подпись

Пугов Илья Николаевич - инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Заводского района города Кемерово отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Кемерово, города Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу (государственный инспектор Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору), телефон: 89027553396, e-mail: gpnzr@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием о проведении инспекционный визит:

*С предписанием ознакомлен Оубеков М.С. [подпись]* *Н.С. Жарашова [подпись]*

«16» часов «00» минут «05» 05 2023 г.



Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

